


RZUT II PIĘTRA / PODDASZE UŻYTKOWE  
skala 1:100



Zestawienie powierzchni				
Nr pom	Nazwa pomieszczenia	pow. [m <sup>2</sup> ]	min.wys.pom. [m]	posadzka
RZUT II PIĘTRA				
3.1.	KLATKA SCHODOWA	25,45	3,00	gres
3.2.	KOMUNIKACJA	41,15	3,00	gres
3.3A	BIBLIOTEKA - księgozbiór	39,60	3,00	wykładzina dywanowa FLOTEX
3.3B	BIBLIOTEKA - czytelnia	46,80	3,00	wykładzina dywanowa FLOTEX
3.4A	SALA REHABILITACYJNA	72,40	3,00	wykładzina dywanowa
3.4B	SALA REHABILITACYJNA - SZATNIA	17,80	3,00	wykładzina dywanowa FLOTEX
3.5.	WC dla uczniów /dziewczęta	9,95	2,50	gres
3.6.	WC dla nauczycieli	5,97	2,50	gres
3.7.	WC dla osób niepełnosprawnych	4,56	2,50	gres
3.8.	WC dla uczniów / chłopczy	10,80	2,50	gres
3.9.	PRACOWNIA KOMPUTEROWA dla 10 osób	26,35	3,00	wykładzina dywanowa FLOTEX
3.10.	IZBA DYDAKTYCZNA / alternatywnie POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	29,40	3,00	wykładzina dywanowa
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA II PIĘTRA / PODDASZA UŻYTKOWEGO -				m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA ZABUDOWY				- m <sup>2</sup>

- LEGENDA :
- TE-1/1 - OPIS OBWODU ZASILANIA  
- NUMER OBWODU  
- ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA  
TE-1 - ROZDZIELNICA PARTERU
- ZESTAWIENIE OPRAW W OBIEKCIE :
- A - BASIC TBS165 4xTL5 14W C3 IP20  
B - PISA IP65 4xT8 18W PAR IP65  
C - EFIX TBS260 2xTL5 28W C6 IP20  
D - EUROPA 2 FBS120 PG 2xPL-C 18W IP44  
E - EUROPA 2 FBS120 PG 2xPL-C 26W IP44  
F - OPTIMA 204 4x18W IP20  
H - TORINO IP65 2xT8 36W PAR IP65  
I - PACIFIC OPK TCW116 2xTL-D 36W IP66  
J - PACIFIC OPK TCW116 2xTL-D 58W IP66  
K - INUX 1xTL5 8W (2h) IP20  
TRYB PRACY AWARYJNY  
L - POXAR 1xTL5 8W (2h) IP20  
M - SQUARE 1x2D 38W IP54  
N - OPRAWA PRACUJĄCA W TRYBIE SIECIOWO-NOCNYM  
O - H-150-WH 1xQT-DE 100W IP54  
AW - OPRAWA WYPOSAŻONA W MODUŁ AWARYJNY 2h  
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY  
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY IP44  
- WENTYLATOR ŚCIENNY SILENT

UWAGA:  
W MIEJSCU KOLIZJI Z WYŁĄZEM NA STRYCH PRZEWODY PROWADZIĆ  
W RURZE OCHRONNEJ ZAGŁĘBIONEJ W ŚCIANIE



Wiesław Szczepkowski OMIS SC  
ul. Kołobrzeska 8  
07-401 Ostrołęka  
tel./fax: +48 (29) 769 10 55  
omias@omias.pl  
NIP: 768 105 05 16  
REGON: 660703368

Oddział przy Interce S.A.  
ul. Armii WP 21  
07-401 Ostrołęka  
tel./fax: +48 (29) 764 03 07  
intercell@omias.pl

www.omis.pl

Inwestor:	Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka	Nr rys.: PBW-E12
Adres inwestycji:	Ostrołęka, ul. Traugutta 9, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 20375,	Branża: Elektryczna
Temat:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	
Nazwa rysunku:	RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIA	
Projektant:	Imię i nazwisko: tech. energ. Jerzy Jastrzębski	Nr uprawnień: 812/88/Os
Asystent projektanta:	mgr inż. Krzysztof Orzechowski	Podpis: <i>[Signature]</i>
Sprawdzający:	mgr inż. Stanisław Siedlecki	Podpis: <i>[Signature]</i>
Ostrołęka	listopad 2009	Skala 1:100