

Ostrołęka, 2009-12-21

Pan
Leszek Piórkowski
Przewodniczący Zarządu
Rady Osiedla Śródmieście II

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie odwodnienia ulicy Goworowskiej uprzejmie informuję, że w przedmiotowej ulicy funkcjonuje miejska sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kopernika do budynku sklepu PSS Społem LUX. Na dalszym odcinku do ulicy Pomian nawierzchnia ulicy Goworowskiej odwadniana jest tylko powierzchniowo ze spadkiem do rowu po przeciwnej stronie chodnika .

W bieżącym roku w ramach konserwacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzono remont studni i wpustów drogowych. Remonty urządzeń kanalizacyjnych kontynuowane będą również w 2010 roku .

Ze względu na brak kanalizacji deszczowej - na odcinku ulicy Goworowskiej od projektowanego skrzyżowania z ulicą Korczaka do ul. Bursztynowej (po stronie chodnika) - planujemy w 2010 r. budowę kilku wpustów drogowych z przepustem pod chodnikiem i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do pobliskiego rowu. Usytuowanie kraterów ściekowych w miejscach powstawania największych kałuż powinno rozwiązać zgłaszany problem .

Do wiadomości:

1. Rada Osiedla „Bursztynowe”
2. Wydział Dróg w/m.
3. a/a.

WICEPREZYDENT MIASTA

Paweł Stańczyk