

URZĄD MIASTA  
OSTROŁĘKI  
Pl. Gen. J. Bema 1  
07-400 Ostrołęka

Ostrołęka, 2014-01-20

GKOŚ.7021.1.8.2014

30 63/01/2014

**Pan**  
**Adam Ziarno**  
**Przewodniczący Zarządu**  
**Rady Osiedla Starosty Kosa**  
**Ul. 11 Listopada 13/56**  
**07-400 Ostrołęka**

---

Odpowiadając na Pana pismo w sprawie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulicy Starosty Kosa uprzejmie informuję, że przedmiotowa ulica uzbrojona jest w sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu nawierzchni ulicy poprzez istniejący system kraterk ściekowych. Kanał deszczowy DN 300 włączony jest do sieci w ulicy Piłsudskiego. Problemy z odpływem wód deszczowych mogą być związane z odkształceniem starej nawierzchni jezdni oraz czasową niedrożnością systemu kanalizacyjnego. W ramach bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej (zgodnie z harmonogramem) w czerwcu przeprowadzone zostanie czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych w przedmiotowej ulicy.

Odwodnienie parkingu zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w rejonie budynków nr 3 i 5 jak i drenaż samych budynków włączony jest do sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowa sieć nie jest przyłączona do systemu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

W celu odwodnienia terenu parkingu w tym budynków mieszkalnych, właściciel terenu tj. Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa może uzyskać zgodę na przyłączenie istniejących fragmentów kanalizacji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Do wiadomości :

- ① Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta w/m.
2. Wydział Dróg w/m.
3. a/a.

WICEPREZYDENT MIASTA

  
Paweł Stańczyk